

RESPUESTA PENDIENTES JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL PARTICIPANTE

SHI DE MEXICO S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") En la ficha técnica emitida por la Convocante se establece como norma de cumplimiento la AWWA C509/C515 (o su equivalente). ¿Requieren que se cumpla cabalmente con los espesores de pared del cuerpo y bonete? Esto en acuerdo a lo que especifica la Norma C509 o C515 y la norma de fabricación indicada en el catálogo o ficha técnica del fabricante. Ver Tabla:

Espesor mínimo de Pared de Cuerpo y Bonete

	C509	C515
2"	N/D	N/D
3"	0.37" (9.4 mm)	0.30" (7.6 mm)
4"	0.40" (10.1 mm)	0.31" (7.9 mm)
6"	0.43" (10.9 mm)	0.32" (8.1 mm)
8"	0.50" (12.7 mm)	0.34" (8.6 mm)
10"	0.63" (16 mm)	0.36" (9.1 m)

R: Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

R2.- Lo requerido por la Convocante es que se cumpla con las especificaciones técnicas que establece el estándar AWWA C-515, incluido el espesor mínimo de pared de cuerpo y bonete señalados en los términos de la norma.

PREGUNTA 2 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") ¿Requieren que se cumpla cabalmente con los diámetros mínimos del vástago? Esto en acuerdo a lo que especifica la Norma C509 y C515, de acuerdo a la siguiente tabla:

Espesor Mínimo de Vástago

	C509 y C515
2"	N/D
3"	0.859" (21.82 mm)
4"	0.859" (21.82 mm)
6"	1.00" (25.4 mm)
8"	1.00" (25.4 mm)
10"	1.125" (28.58 mm)

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto

*AJ/



RESPUESTA PENDIENTES JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

R2.- Sí se requiere el cumplimiento mínimo de la especificación conforme el estándar AWWA C-515 para las dimensiones de los vástagos con el fin de garantizar que soporten el torque de operación sin sufrir deformaciones plásticas.

PREGUNTA 3 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") ¿Requieren que se cumpla cabalmente con el contenido mínimo de Cromo (Cr) en el vástago de acero inoxidable de acuerdo a las Normas C509 y C515 que indican un mínimo de 15% de Cromo como serían aceros inoxidables AISI 304 o AISI 316?

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto

R2.- Lo requerido por la Convocante para el vástago de acero inoxidable es que contenga una composición mínima del 15.0% de Cromo, de acuerdo con lo establecido en el estándar AWWA C515

DUCTILINE DE MEXICO S. de RL de CV

1- Pregunta 1: ¿La normativa que debe de cumplir el brocal es norma EN 124-2 2015?



R: Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

R2.- Se requiere el cumplimiento bajo la norma EN 124-2 2105

2- Pregunta 2: Los certificados que se solicitan son para acreditar el cumplimiento de la fabricación conforme a la norma EN 124-2 2015? ¿Es correcto?

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto una vez que se haya verificado la versión de la Norma conforme lo señalado en la pregunta anterior.

R2.- Es correcta la apreciación se requiere que en la propuesta del licitante se acompañe a la ficha técnica del fabricante el certificado de cumplimiento de la Norma EN 124-2 2015

REPRESENTANTES AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	
 Lic. Patricia López García Subgerente de Gestión Estratégica y Logística	 C.P. Jesús Alberto Robledo Gómez Jefe de área de Aprovisionamiento y Serv. Generales
 Lic. Enrique Medina Treviño Especialista Jurídico en Contratos	