

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila., siendo las once (11:00) horas del día ocho (08) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026) en el domicilio de la convocante Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. ubicado en Boulevard Venustiano Carranza Núm. 1819, en la Col. República en Saltillo Coahuila, C.P. 25280, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional cuyos datos aparecen al inicio de esta acta de conformidad con lo previsto en los Artículos 51, 54, 56 y 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el numeral 4.2 de las bases de licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL_032/26 para la contratación del **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"**.

ANTECEDENTES

- I. De conformidad con los Artículos 42 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se publicó en el periódico Vanguardia, siendo uno de los de mayor circulación en la ciudad de Saltillo, Coahuila, la convocatoria para la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26 para la contratación del **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"**. Así mismo, con fecha del veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se realizó difusión del concurso de licitación vía correo electrónico a posibles participantes especialmente a proveedores con giro comercial y/o experiencia en suministros similares o de la misma naturaleza al objeto de la presente licitación y a su vez se publicó el procedimiento referido a través de internet, en la página de Aguas de Saltillo.
- II. Mediante oficio-invitación de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se comunicó a la Contraloría Municipal de Saltillo, con atención a la Mtra. Patricia Alejandra Peña Aguirre, el calendario de los actos de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26 para su oportuna participación.
- III. Mediante correo electrónico se comunicó el calendario de los actos de la Licitación Pública LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26 a los responsables de las áreas de Aguas de Saltillo requirentes de la contratación del servicio, así como a los responsables de áreas que forman parte del Comité de Adquisiciones.
- IV. De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emitieron las bases de la LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26 para la contratación del **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"**

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

- V. **El periodo de venta de bases para la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26** estuvo vigente del veinticinco (25) de agosto al uno (01) de septiembre del dos mil veintiséis (2026) de conformidad con lo establecido en el punto 2.10.1 de las propias bases de Licitación y conforme a las fechas señaladas en la convocatoria publicada para llevar a cabo la licitación referida.
- VI. La difusión del concurso de licitación vía correo electrónico a posibles participantes de la presente licitación es la que se muestra en la siguiente tabla:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:
1	S.H.I DE MEXICO
2	PRODUCTORA METALICA SA. DE C.V.
3	DUCTILINE DE MEXICO S. de RL de CV
4	INDUSTRIA BELG-W SA CV
5	EDGAR MARTÍNEZ

- VII. De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1 de las bases de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26 y con fundamento en lo señalado en los Artículos 51 fracción III inciso a), 54-A y 54-B de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, la junta de aclaraciones a las bases se celebró el día uno (01) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026) a las 14:00 horas en el domicilio de la convocante Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., ubicado en Blvd. Venustiano Carranza 1819, Col. República en la ciudad de Saltillo, Coahuila C.P. 25280.

Se hace constar los nombres de los licitantes que adquirieron las bases y que asistieron o no al acto de junta de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO
1	S.H.I DE MEXICO	NO PRESENTE
2	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	NO PRESENTE
3	DUCTILINE DE MEXICO S. de R.L. de C.V.	PRESENTE
4	INDUSTRIA BELG-W S.A. C.V.	PRESENTE

En fecha del día uno (01) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026) a las 14:00 horas quedó emitida el acta correspondiente a la Junta de aclaraciones, conteniendo en síntesis lo siguiente:

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

PREGUNTAS DE LICITANTES

SHI DE MEXICO S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") En la ficha técnica emitida por la Convocante se establece como norma de cumplimiento la AWWA C509/C515 (o su equivalente). ¿Requieren que se cumpla cabalmente con los espesores de pared del cuerpo y bonete? Esto en acuerdo a lo que especifica la Norma C509 o C515 y la norma de fabricación indicada en el catálogo o ficha técnica del fabricante. Ver Tabla:

Espesor mínimo de Pared de Cuerpo y Bonete

	C509	C515
2"	N/D	N/D
3"	0.37" (9.4 mm)	0.30" (7.6 mm)
4"	0.40" (10.1 mm)	0.31" (7.9 mm)
6"	0.43" (10.9 mm)	0.32" (8.1 mm)
8"	0.50" (12.7 mm)	0.34" (8.6 mm)
10"	0.63" (16 mm)	0.36" (9.1 m)

R: Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

R2.- Lo requerido por la Convocante es que se cumpla con las especificaciones técnicas que establece el estándar AWWA C-515, incluido el espesor mínimo de pared de cuerpo y bonete señalados en los términos de la norma.

PREGUNTA 2 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") ¿Requieren que se cumpla cabalmente con los diámetros mínimos del vástago? Esto en acuerdo a lo que especifica la Norma C509 y C515, de acuerdo a la siguiente tabla:

Espesor Mínimo de Vástago

	C509 y C515
2"	N/D
3"	0.859" (21.82 mm)
4"	0.859" (21.82 mm)
6"	1.00" (25.4 mm)
8"	1.00" (25.4 mm)
10"	1.125" (28.58 mm)

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

R2.- Si se requiere el cumplimiento mínimo de la especificación conforme el estándar AWWA C-515 para las dimensiones de los vástagos con el fin de garantizar que soporten el torque de operación sin sufrir deformaciones plásticas

PREGUNTA 3 — Partida 6: Válvulas Compuerta (Anexo 2, Ficha Técnica "Válvula Compuerta") ¿Requieren que se cumpla cabalmente con el contenido mínimo de Cromo (Cr) en el vástago de acero inoxidable de acuerdo a las Normas C509 y C515 que indican un mínimo de 15% de Cromo como serían aceros inoxidables AISI 304 o AISI 316?

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

R2.- Lo requerido por la Convocante para el vástago de acero inoxidable es que contenga una composición mínima del 15.0% de Cromo, de acuerdo con lo establecido en el estándar AWWA C515.

PREGUNTA 4 -- Partida 3: Contrabridas (Anexo 2, Ficha Técnica "Contrabrida HD") Se observa una inconsistencia en la ficha técnica emitida por la Convocante para este material. En el encabezado, el nombre técnico se describe como "CONTRABRIDA HD" y la categoría o familia se clasifica como "Hierro Dúctil"; sin embargo, en el apartado de Especificaciones del material se indica "Cuerpo en Acero al Carbón". Se solicita a la Convocante aclarar: ¿si el material del cuerpo de la contra brida debe ser en Hierro Dúctil conforme al nombre técnico y categoría indicados, o se acepta que sea en Acero al Carbón conforme a la especificación del material? En caso de adjudicación de la Partida 3, ¿es correcto suministrar contra bridas con cuerpo en Acero al Carbón?

R: Es correcta su apreciación se acepta la propuesta de suministrar contra bridas con cuerpo en Acero al Carbón.

PREGUNTA 5 — Partida 2: Brocales de Hierro Dúctil (Anexo 2, Ficha Técnica "Brocal HD") En la ficha técnica emitida por la Convocante se establece como norma de cumplimiento la "EN124 D400 (o su equivalente, requisitos para tapas y rejillas de fundición)". La norma europea EN124 puede ser certificada por distintos organismos oficiales reconocidos internacionalmente, entre ellos:

- BSI (British Standards Institution) — Reino Unido
- AFNOR (Association Française de Normalisation) — Francia
- UNE / AENOR — España

Los tres organismos emiten certificados de conformidad con la misma validez técnica y legal para acreditar que una fábrica cumple con la norma. Se solicita a la Convocante confirmar: ¿se aceptará como válido el certificado emitido por cualquiera de estos tres organismos para acreditar el cumplimiento de la norma en los brocales de la Partida 2?

R: Los Licitantes deberán presentar los certificados de la norma EN-124 D400 o su equivalente según el país de origen independientemente del organismo que lo emita.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

DUCTILINE DE MEXICO S. de RL de C.V.

1- Pregunta 1: ¿La normativa que debe de cumplir el brocal es norma EN 124-2 2015?

R: Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto.

R2.- Se requiere el cumplimiento bajo la norma EN 124-2 2105.

2- Pregunta 2: Los certificados que se solicitan son para acreditar el cumplimiento de la fabricación conforme a la norma EN 124-2 2015? ¿Es correcto?

R.- Se responderá esta pregunta en un plazo de veinticuatro (24) horas posteriores a la hora de terminación de este acto una vez que se haya verificado la versión de la Norma conforme lo señalado en la pregunta anterior.

R2.- Es correcta la apreciación se requiere que en la propuesta del licitante se acompañe a la ficha técnica del fabricante el certificado de cumplimiento de la Norma EN 124-2 2015.

3- Pregunta 3: En las bases, en el punto 16.4 GARANTÍA DEL FABRICANTE: EL LICITANTE deberá entregar a LA CONVOCANTE certificados de la garantía del fabricante como parte complementaria del ANEXO 12. ¿Se refieren a los certificados de fabricación vigente conforme al anexo 2?

R.- Lo requerido por la Convocante es que se adjunte una carta de garantía del fabricante como respaldo del licitante que ofertará los bienes concursados.

4- Pregunta 4: Se entiende que hay un certificado de fabricación y por otra parte se puede entregar una carta garantía ya que no existe un certificado de garantía. ¿Es aceptable?

R.- Se acepta por la Convocante.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Preside este acto la Lic. Patricia López García, Subgerente de Gestión Estratégica y Logística de la Empresa Aguas de Saltillo en representación del Comité de Adquisiciones de Aguas de Saltillo y del Ing. Iván José Vicente García, presidente del Comité de Adquisiciones y Gerente General de la empresa Convocante. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia, así como verificar la presentación de la documentación en sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas y económicas de los licitantes con fundamento en el Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila y numeral 4.2 de las bases de licitación, se procedió a su revisión cuantitativa para verificar el cumplimiento de los requisitos, sin evaluar su contenido, obteniéndose los siguientes resultados:

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

No.	Personas Física y/o Morales que participa en esta Licitación.	Documentación presentada	Firma del licitante
1	S.H.I DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Documentación completa y aceptada	
2	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	En apego a lo señalado en el numeral 8.3.1. "Propuesta técnica", fracción 5. "...En caso de que se presenten registro vencido, diferentes o se omita presentar dicho anexo, será motivo de desechamiento de la propuesta" de las bases de licitación; así como de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se desecha la propuesta por presentar el registro en el Padron de Proveedores del Municipio de Saltillo vencido desde fecha 17 de junio del 2026	
3	DUCTILINE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Documentación completa y aceptada	
4	INDUSTRIAS BELG-W S.A. DE C.V.	No se presenta	

Después de registrar la recepción de la documentación técnica presentada por los licitantes, se procede a dar lectura del importe total de las propuestas, sin I.V.A., cuyos montos se señalan a continuación.


Asentado lo anterior, las proposiciones se reciben para su evaluación, dictamen y con base en ello, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en las oficinas de la convocante ubicada en Boulevard Venustiano Carranza No. 1819, Col. República, en esta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el día **17 de septiembre del 2026 a las 11:00 horas.**

No habiendo otro asunto que tratar, y no existiendo manifestaciones relevantes a destacar por parte de los asistentes a este acto, se da por concluida la presente, como constancia a este acto celebrado y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, firman las personas que intervinieron en este acto el presente documento, se da por concluido la presente el mismo día de su inicio.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

REPRESENTANTES AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	
 Ing. Iván José Vicente García Gerente General de Aguas de Saltillo	
 Lic. Patricia López García Subgerente de Gestión Estratégica y Logística	 C.P. Francisco Javier Jiménez Gutiérrez Jefe de área de Auditoría Interna
 Lic. Enrique Medina Treviño Especialista Jurídico en Contratos	 C.P. Jesús Alberto Robledo Gómez Jefe de área de Aprovisionamiento y Serv. Generales
 C.P. Oscar Váldes Treviño Gerente de Administración y Finanzas	
 Lic. Ana Jehenssy Muñiz Destenave Representante de Contraloría Municipal	

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

ANEXO	DESCRIPCIÓN	S.H.I DE MÉXICO S.A. DE C.V.	DUCTILINE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
1	MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	ok	ok
1-A	PROPUESTA TÉCNICA	ok	ok
1-B	PROPUESTA ECONÓMICA		
	ARCHIVO DIGITAL (USB) (100% DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA)	ok	ok
2	FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES	ok	ok
3	RECIBO Y/O FACTURA DE LA COMPRA DE LAS BASES	ok	ok
4	REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALTILLO	ok	ok
5	ACREDITACIÓN DE SER UNA EMPRESA CON SEGURIDAD Y SER UN PROVEEDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE.	ok	No presenta
6	MANIFIESTO DE CONOCER LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	ok	ok
7	MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	ok	ok
8	MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	Ok	Ok
9	MANIFIESTO QUE CUMPLE CONFORME AL ART. 52 FRACCIONES XXIX Y XXX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	ok	ok
10	CARTA PODER SIMPLE	Presenta poder notarial	ok
11	MANIFIESTO DE GARANTÍA DEL BIEN	ok	ok
12	MANIFIESTO DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE O DISTRIBUCIÓN DEL BIEN-NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN	ok	ok
13	GARANTÍA DE SERIEDAD.		
14	ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ok	ok
15	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	ok	ok
16	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	ok	ok
17	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO	ok	ok
18	TEXTO DE FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ok	ok
19	ENDOSO DE FIANZA	ok	ok
20	MODELO DE CONTRATO	ok	ok
21	COMPROBACIÓN DE EXPERIENCIA	ok	ok
22	CURRÍCULUM DE LA EMPRESA LICITANTE	ok	ok
23	MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE	ok	ok
24	FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS	ok	ok
25	ETIQUETA DE MATERIAL DE MUESTRA	ok	ok

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LA-805030974-E32-2026 AGSAL 032/26

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIERRO DÚCTIL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA"

LISTA DE ASISTENCIA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Saltillo, Coah., a 07 de septiembre del 2026

Hora 11:00 horas

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Oscar Robles	SIMEY	3315844826	or1259mexco.com.mx	
RODRIGO SUAREZ	ALFA	5576613438	ro.suarez@alfamx.com	
Juan Miguel Casillas Perez	Ductilne	811890607	um.casillas@ductilne.com	
Ana Jettensst Morán	Controladora	8442014493	jehensst44@hotmail.com	
Pedro Jimenez	AGSAL	844 2778934	pjimenez@aguasdesaltillo.com	
Enrique Medina	AGSAL	844362 3874	enrique.medina@vedia.com	
Patricia Lopez	Agasal	844 2203083	plopez@aguasdesaltillo.com	
Jesus Alberto Robledo Gomez	AGSAL	844137 7896	jesus.robledo@veolia.com	
Kenya A. Lopez	AGSAL	844 239 1338	klopez@aguasdesaltillo.com	

